

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-РУ.ПБ22.В.22070
(номер сертификата соответствия)

ТР 0626828
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО НПП "Спецкабель". Адрес: 107082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 7, стр. 1.
(наименование и местонахождение заявителя) ОГРН: 1027739312281. Телефон (499) 268-08-55, факс (499) 268-08-55, 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО НПП "Спецкабель". Адрес: 107082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 7, стр. 1.
(наименование и местонахождение изготовителя продукции) ОГРН: 1027739312281. Телефон (499) 268-08-55, факс (499) 268-08-55.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ "РОСТЕСТ-МОСКВА". Почт.
(наименование и местонахождение органа по сертификации) адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский просп., д. 31, тел. (499) 429-26-00; ОГРН: 1027706009814. Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ22 выдан 23.04.2009г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Кабели симметричные для интерфейса распределенного сбора и передачи данных по двухпроводному каналу связи, марок: КИПЭнг(А)-БГ, КИПЭКнг(А)-БГ, КИПЭКнг(А)-БГ, КИПВЭнг(А)-БГ, КИПВЭКнг(А)-БГ, КИПВЭКнг(А)-БГ, на напряжение переменного тока частотой 50 Гц до 300 В (см. приложение бланки №№ 0068569, 0068570). ТУ 16.К99-042-2010. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
35 7400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого проводилась сертификация)

код ТН ВЭД России
8544

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Протокол испытаний № 8с/к-2010 от 15.02.2010г. ИЦ "ОГНЕСТОЙКОСТЬ" ЗАО "ЦИ "Огнестойкость-ЦНИИСК" (Аттестат рег. № ССПБ.RU.ИИ011 от 26.03.2009г., 109428, г. Москва, 2-я Институтская ул., д. 6)
Акт о результатах анализа состояния производства № 22 от 14.08.2009г. ОС ПП "РОСТЕСТ-МОСКВА" (рег. № ССПБ.RU.ПБ22 от 23.04.2009г., 117418, г. Москва, Нахимовский пр-т, д.31)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) рег. № РОСС RU.ИСО4.К00203 от 14.12.2007г., выданный ОССК "РОСТЕСТ-МОСКВА" (рег. № РОСС RU.0001.13ИСО4).

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.03.2010 по 17.03.2013

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

А.Б. Савкин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.А. Гольшева



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ22.В.22070

(обязательная сертификация)

ТР 0068569

(учетный номер бланка)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
35 7400 8544	<p>Кабели симметричные для интерфейса распределенного сбора и передачи данных по двухпроводному каналу связи, с медными лужеными жилами, с изоляцией из полиэтилена, с оболочками в защитном шлангом из безгалогенной полимерной композиции, экранированные, в том числе с защитным элементом, марок:</p> <p>КИПЭнг(А)-БГ, КИПЭКГнг(А)-БГ, КИПЭКнг(А)-БГ, КИПвЭнг(А)-БГ, КИПвЭКГнг(А)-БГ, КИПвЭКнг(А)-БГ, с числом пар от 1 до 10, с номинальным диаметром жил 0,60 и 0,78 мм, на напряжение переменного тока частотой 50 Гц до 300 В</p>	ТУ 16.К99-042-2010



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

А.Б. Савкин

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Н.А. Голышева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ22.В.22070

(обязательная сертификация)

ТР 0068570

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53315-2009	"Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"	Класс пожарной опасности ПРПП категория А.
ГОСТ Р МЭК 60332-3-22-2005	"Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А"	Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам кабелей по категории А.



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 А.Б. Савкин

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 Н.А. Голышева